



Ober- und Unterstreifen (nach Tafel 6, RStO 12):
 6,0 cm Mosaikpflaster, Naturstein DIN EN 1342
 4,0 cm Pflasterbettung Brechsand/Splitt 0/5 mm
 35,0 cm Schottertragschicht 0/32 mm, Ev2>= 100 MPa
 45,0 cm Gesamtaufbau auf Planum

Plattenbahn (nach Tafel 6, RStO 12):
 10,0 cm Goßformatplatten, Naturstein DIN EN 1341
 10,0 cm Betonbettung C20/25
 25,0 cm Schottertragschicht 0/32 mm, Ev2>= 100 MPa
 45,0 cm Gesamtaufbau auf Planum

Fußgängerzone (Bk 1,8 nach Tafel 3, RStO 12):
 14,0 cm Großpflaster, Naturstein, gebrauchte Steine, OF gesägt
 6,0 cm hydraulisch gebundene Pflasterbettung
 20,0 cm Dränbetontragschicht (DBT)
 30,0 cm Frostschutzschicht 0/32, Ev2>= 100 MPa
 70,0 cm Gesamtaufbau auf Planum

Probefeld gemäß ZTV E-StB 09 und TP BF-StB Teil E 3 zur Probeverdichtung des Planums für den Straßenoberbau und der ungebundenen Tragschicht anlegen, prüfen und auswerten. Abmessungen des Probefeldes in Abhängigkeit vom vorgesehenen Verdichtungsverfahren und Verdichtungsgerät, Breite mind. 4,0 m, Länge mind. 20,0 m.
 Erstellen einer Arbeitsanweisung für den Einbau und das Verdichten des Bodens und der ungebundenen Tragschicht. Durchführung, Prüfung und Auswertung der Probeverdichtung unter Einbeziehung eines unabhängigen Baustofflabors.

Entwurfsparameter			
Straßenkategorie (RIN 2008)	ES V	(Kfz)	lichter Raum
Belastungsklasse	BK0,3	(P)	Fahrbahn
Entwurfsgeschwindigkeit	30 km/h	(Ew)	Parkstreifen
zulässige Geschwindigkeit	10 km/h	(R)	Entwässerungsrinne
Ausbaubreite	6,00 m	(G)	Radweg/Radfahrstreifen
Frostempfindlichkeitsklasse	F 3	(Ss)	Gehweg
		(Gs)	Sicherheitsstreifen
			Grünstreifen

Index	Datum	Name	Änderung
	30.11.2018		Erstellung

AUSSCHREIBUNGSPLANUNG

Auftraggeber



Stadt Brandenburg an der Havel
Fachbereich VII - Bauen und Umwelt
 FG 66 - Straßen und Brücken
 Klosterstraße 14
 14770 Brandenburg an der Havel
 Tel. 03381 / 58- 6301 Fax 03381 / 58- 6304

Projekt
 Neubau der Straße Molkenmarkt
 von der Hauptstraße bis zur Kleinen Münzenstraße
 in Brandenburg an der Havel, 1. Bauabschnitt

Darstellung	Reg.-Nr.
Straßenquerschnitt RQ I Fußgängerzone	06/2017-AP-02
	Unterlage 4.1.
	Bearbeitet
Entwurfsbearbeitung	Gezeichnet
	Maßstab 1 : 25
	Blatt-Nr. 02
	Datum 30.11.2018

H/B= 297/970 mm (0,29 m²)